

Положительная динамика

Во исполнение решения Витебского районного исполнительного комитета от 20 июня 2018 г. № 1030 «О готовности сельскохозяйственных и обслуживающих организаций к уборке урожая и севу озимых культур под урожай 2019 года», а также в целях реализации плана мероприятий «Урожай – 2018» Витебским районным отделом по чрезвычайным ситуациям на постоянной основе проводятся мероприятия по контролю за обеспечением пожарной безопасности на объектах, связанных с уборкой, хранением и переработкой урожая на территории Витебского района. Результаты проводимой работы свидетельствуют о недостаточном уровне обеспечения пожарной безопасности, практически на всех проверенных объектах выявлен ряд типичных нарушений:

- допускается курение вне специально отведенных мест;
- прилегающая территория своевременно не очищается от травы и растительности;
- пожарные щиты на территории объектов не укомплектованы первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;
- не проводится целевой противопожарный инструктаж со всеми лицами посещающими объекты, в том числе с водителями, не являющимися работниками объектов;
- не организована подготовка работников работающих по найму на период уборочной по программам пожарно-технического минимума.

Работниками государственного пожарного надзора в кратчайшие сроки рекомендовано руководству организаций устранить выявленные нарушения. При проведении повторных мониторингов в августе текущего года на объектах, связанных с уборкой, хранением и переработкой урожая: СУП «Липовцы» ОАО «Витебский мясокомбинат», Медведский хлебоприемный участок УП «Витебский комбинат хлебопродуктов», филиал «Рудаково» ОАО «Молоко» г. Витебск нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не установлено.