

Порядок на объектах

Во исполнение протокола поручений председателя Витебского райисполкома от 14 августа 2018 года Витебским районным отделом по чрезвычайным ситуациям совместно с председателями сельских исполнительных комитетов и членами смотровых комиссий проводится обследование субъектов хозяйствования на предмет содержания зданий, помещений и территорий в надлежащем состоянии. Работники государственного пожарного надзора обследуют территорию, здания и сооружения субъектов хозяйствования на соответствие соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, а также технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В период с 22 по 24 августа 2018 года проведен мониторинг объектов Новкинського сельсовета. В результате выявлен недостаточный уровень обеспечения пожарной безопасности на следующих объектах:

ООО «Белспецмонтаж»:
- в складских помещениях осуществляется совместное хранение (складирование) ЛВЖ, ГЖ, горючих материалов, а сам цех эксплуатируется не по целевому назначению (в подсобном помещении размещен архив);

- отсутствует обозначение пожарного гидранта на территории объекта;
- место для курения не оборудовано в установленном порядке, отсутствует указатель «Место для курения».

ОДО «Промтара»:
- на территории допускается курение, вне специально отведенных мест, оборудованных в установленном порядке и обозначенных соответствующими указателями;

- территория не очищена от горючих отходов производства, в противопожарных разрывах хранятся пиломатериалы;

- транспортные средства, погрузчики, личные автомобили хранятся между стеллажами, контейнерами с готовой продукцией, отходами деревообработки.

Витебский филиал Витебского областного унитарного предприятия по обеспечению топливом «Витебскоблтоп»:

- отсутствует обозначение пожарного гидранта на территории объекта;

- место для курения не оборудовано в установленном порядке, отсутствует указатель «Место для курения»;

- в складских помещениях осуществляется совместное хранение (складирование) ЛВЖ, ГЖ, горючих материалов.

В целях устранения выявленных при мониторинге нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации руководителям указанных объектов вручены рекомендации.